



#	BESOIN/SITUATION	DESCRIPTION	ACTION
1	<b>UNE FUITE D'EAU A ÉTÉ DÉTECTÉE. SUR LE CONTRÔLEUR, ON ENTEND UN BIP SONORE ET LA LUMIÈRE (1, 2 OU 3) EST ALLUMÉE</b>	Les sondes ont détecté une flaque d'eau et la valve a été fermée. La lumière LED d'une des zones (1, 2 ou 3) est allumée, et un bip sonore peut être entendu (à intervalle d'une seconde)	<p>1. Localiser la fuite / flaque d'eau. Pour information :            ZONE 1 = salles de bain, toilettes            ZONE 2 = cuisine, frigo, etc.            ZONE 3 = chauffe-eau, machine à laver, etc.</p> <p>2. Une fois le dégât d'eau nettoyé, appuyer sur la touche  RESET pour réinitialiser le système. En appuyant sur la touche  RESET, il y a 2 scénarios:</p> <p>La sonde est sèche et le dégât est éliminé. Dans ce scénario, le timbre sonore va cesser, et la valve va se rouvrir.</p> <p>La sonde est toujours en contact avec l'eau, et le dégât doit être géré. Dans ce scénario, le timbre sonore va cesser, et la valve ne se rouvre pas. Une fois le dégât éliminé, appuyer à nouveau sur le bouton  RESET et la valve va se rouvrir.</p>
2	<b>JE VEUX FERMER LA VALVE**</b>	Le système est sans alarme. Vous voulez fermer la valve durant votre absence afin de prévenir un dégât d'eau éventuel.	Appuyer sur la touche  FERMÉ pour fermer la valve d'eau. En appuyant sur cette touche, la lumière DEL va clignoter.
3	<b>LA LUMIÈRE 4 CLIGNOTE RÉGULIÈREMENT. POURQUOI?</b>	La zone 4 est réservée au(x) détecteur(s) de présence. Si aucun mouvement n'est détecté (2, 4, 8 ou 12 heures selon la configuration du système), la valve sera fermée. Lorsqu'un mouvement est détecté, la valve demeure ouverte. Si un mouvement est détecté, le minuteur est redémarré à zéro.	AUCUNE

### LÉGENDE

- A.** ZONES : chaque zone a 4 sondes, pour un total de 16 sondes
- B.** ZONE 4 : la zone 4 est réservée au(x) détecteur(s) de présence
- C.** OUVERT : En mode «OUVERT», l'eau est disponible

- D.** FERMÉ : En mode «FERMÉ», l'eau n'est pas disponible
- E.** PROGRAMMATION : NE PAS TOUCHER cette touche. Elle est réservée aux installateurs.
- F.** RESET : touche utilisée pour réinitialiser et redémarrer le système

#### NOTE:

\*\* IMPORTANT : si le plombier veut effectuer des travaux, assurez-vous que la valve principale (manuelle) située à l'entrée de la maison est fermée.